

SPACEGROUP

Kommentar til foreslått løsning, brann. 20.8.2018

For å få klarhet i hvordan planområdet skal brannsikres har forslagstiller igangsatt dialog med Petter Vinje Svendsen, Leder forebyggende avdeling, Østre Agder brannvesen. I e-post datert 14.8.2018 skriver Svendsen følgende kommentar til foreslått løsning med hydranter i planområdet:

Hei

Ved røykdykking vil alt slokkevann bli forsynt direkte fra brannbil. Dette er et internt HMS-krav. Derfor vil ikke hydranter plassert inne i feltet være aktuell som vannforsyning til brannvesenet, med mindre det kun er utvendig slokking.

Østre Agder brannvesen ønsker derfor en hydrant eller kum med kommunalt vann ved inngang til hyttefeltet ved parkeringsplass. En eventuell kum må ligge i kjørebane (ikke bli parkert over)

Østre Agder brannvesen vil oppfordre tiltakshaver å etablere en eller to slukkeposter inne i hyttefeltet. Vi har erfart tidligere at skog/krattbranner i området sprer seg veldig fort med litt vind. I dette hyttefeltet ser det også ut at bygningene er ekstra utsatt ved at en bygningsbrann kan starte under hyttene siden de står på stolper. En slukkepost kan betjenes av hytteboerne og hindre spredning av en krattbrann eller en bygningsbrann, og i beste fall slokke brannen. Vi anbefaler slukkepost lik de som er satt opp i Hulgata i og på Lyngør i Tvedestrand. Se link til en lik type i Lillesand kommune.

Ta kontakt hvis noe er uklart.

Vennlig hilsen

Petter Vinje Svendsen

Leder forebyggende avdeling



Slukkeposten Svendsen omtaler i e-posten

På bakgrunn av Svendsens kommentar har forslagstiller endret ordlyden i planbeskrivelsen fra hydrant til slukkepost i planområdet. Det er lagt opp til to slukkeposter som sammen dekker all bebyggelse i planområdet

Tilgang til offentlig vann skal plasseres i forbindelse med parkeringsplassen til hyttefeltet og eventuelt i kum lagt i veien vest for planområdet.